

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия»
Испытательная лаборатория (центр)

Юридический адрес: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Балакаева, 8. тел: (8-847-22)-3-86-29
Реквизиты: ИНН 0814163491, КПП 081601001, ОКПО 74272493, ОГРН 1050866725183

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС.RU.0001.510881 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО АККРЕДИТАЦИИ Дата включения аккредитованного лица в реестр 25 августа 2011 г. Без срока действия	УТВЕРЖДАЮ и.о. Руководителя ИЛ (Ц) Н.В. Немашкалова ДОКУМЕНТОВ
---	--

- Протокол лабораторных испытаний распространяется только на пробы (образцы), подтвержденные испытанию.
- Испытательная лаборатория (центр) не несет ответственность за отбор проб (образцов), произведенным не персоналом ИЛ(Ц).

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 1751 от 16 июня 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водоканал".
2. Юридический адрес: Республика Калмыкия, Октябрьский р-н, п.Большой Царын, ул. Восточная, 6
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Место отбора: Распределительная сеть (после очистки). Республика Калмыкия, Октябрьский р-н, п.Большой Царын, ул.Джангара
Объект надзора: ООО "Водоканал". Республика Калмыкия, Октябрьский р-н, п. Большой Царын, ул. Восточная, 6
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 08.06.2021 16:00
Ф.И.О., должность: Найминова А. С., помощник врача эпидемиолога в Малодербетовском филиале
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.06.2021 11:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТР 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 108 от 08.06.2021
Цель исследований, основание: Договор, договор № МДМД-000006 от 11.02.2021
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 47.1751.2.Д.21

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Анализатор жидкости Экотест-2000Т	402	Р/131304 от 19.11.2020	18.11.2021
2	Анализатор жидкости Флюорат 02-3М	1552	Р/131305 от 19.11.2020	18.11.2021
3	Весы электронные RV-214 2 кл.т.	8728488323	Р/099576 от 08.10.2020	07.10.2021
4	Система капиллярного электрофореза "КАПЕЛЬ-105М"	1235	Р/124472 от 17.11.2020	16.11.2021
5	Система капиллярного электрофореза "КАПЕЛЬ-105М"	2040	Р/099269 от 08.09.2020	07.09.2021
6	Спектрометр атомно-абсорбционный МГА-1000	921	Р/115088 от 08.09.2020	07.09.2021